



ROPAM ELEKTRONIK s.c. t/f: 012-272-39-71
 os. 1000-lecia 6A/1 t: 012- 379-34-47
 32-400 Myślenice PL biuro@ropam.com.pl
 NIP: 681-188-55-44 www.ropam.com.pl

NOTA APLIKACYJNA

TYTUŁ:	Zdalne blokowanie funkcji termostatu smsem o zadanej treści
URZĄDZENIA:	NeoGSM, BasicGSM, MultiGSM, czujnik TSR-1
WERSJA	1.0PC
DATA	12.12.2014

Aplikacja umożliwia blokowanie funkcji regulatora temperatury na podstawie odczytu z czujnika TSR1. Użytkownik może zdalnie dezaktywować tą funkcję smsem o treści TermoOff (wyjście wyłączone na stałe) i aktywować smsem: TermoOn.

Wyjścia:

- O1 wyjście blokujące termostat załączane poprzez sms
- O2 wyjście termostatu sterowane czujnikiem TSR-1

Ustawienia:

LogicProcessor:

Funkcje logiczne												
Lp	Wynik	Funkcja	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8		
1	M1	NOT	O1	---	---	---	---	---	---	---	+	-
2	O2	AND	TL1	M1	---	---	---	---	---	---	+	-

Wyjścia:

	OUT1 (+)	OUT2(+)
Polaryzacja	NO	NO
Działanie	BI	MONO
Czas[s]	0	0
SMS On	TermoOff	
SMS Off	TermoOn	
Wymagaj kodu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kod DTMF On		
Kod DTMF Off		
Załączane przez	<input checked="" type="checkbox"/> SMS <input type="checkbox"/> CLIP <input type="checkbox"/> Alarm <input type="checkbox"/> Czuwanie <input type="checkbox"/> Czas wejścia <input type="checkbox"/> Czas wyjścia <input type="checkbox"/> Potwierdzenie zał.M <input type="checkbox"/> Awaria <input type="checkbox"/> Brak AC <input type="checkbox"/> Sabotaż	<input type="checkbox"/> SMS <input type="checkbox"/> CLIP <input type="checkbox"/> Alarm <input type="checkbox"/> Czuwanie <input type="checkbox"/> Czas wejścia <input type="checkbox"/> Czas wyjścia <input type="checkbox"/> Potwierdzenie zał.M <input type="checkbox"/> Awaria <input type="checkbox"/> Brak AC <input type="checkbox"/> Sabotaż

